

Energy-Viewer - Verbrauchsprofil - Jahresbericht

Zeitraum: 2014
 Projektname: Gerlich
 Kunde / Messort: Gerlich / Langenlthheim
 Seite: 1
 Kommentar: PV-Anlage 9.12 kW, Süddach 38°, Übersicht in Teilbereichen



Statistikwerte

Messtelle Bez.	Min	Max	Messperiode	Arbeit
Zähler <SYS-S02_PV-Anlage> EWIO-3f4ba6 dp1	117,72 kWh t1 = Dezember 2014	1.386,03 kWh t1 = Juni 2014	15 min	9.750,36 kWh
Zähler <SYS-S03_PV-Ueberschuss> EWIO-3f4ba6 dp2	56,29 kWh t1 = Dezember 2014	1.248,92 kWh t1 = Juni 2014	15 min	8.202,05 kWh
Zähler <SYS-S04_Netzbezug> EWIO-3f4ba6 dp3	58,90 kWh t1 = Juni 2014	263,04 kWh t1 = Dezember 2014	15 min	1.725,38 kWh
Zähler <Energieverbrauch gesamt> V1 Virt. Datenpunkt	196,01 kWh t1 = Juni 2014	324,47 kWh t1 = Dezember 2014	15, min	3.273,69 kWh
Zähler <PV-Eigenbedarf> V2 Virt. Datenpunkt	61,43 kWh t1 = Dezember 2014	191,13 kWh t1 = Mai 2014	15, min	1.548,31 kWh

Cursorwerte

Messtelle Bez.	Arbeit
Zähler <SYS-S02_PV-Anlage> EWIO-3f4ba6 dp1	1.386,03 kWh
Zähler <SYS-S03_PV-Ueberschuss> EWIO-3f4ba6 dp2	1.248,92 kWh
Zähler <SYS-S04_Netzbezug> EWIO-3f4ba6 dp3	58,90 kWh
Zähler <Energieverbrauch gesamt> V1 Virt. Datenpunkt	196,01 kWh
Zähler <PV-Eigenbedarf> V2 Virt. Datenpunkt	137,11 kWh